



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția generală prevenție



MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE



VERIFICAȚI periodic, cu un electrician, instalațiile electrice
DECONECTAȚI de la priză instalațiile electrice când nu le folosiți

EVITAȚI alimentarea mai multor consumatori electrice din același
prelucitor fără aparat de protecție



EXCLUDEȚI amplasarea aparatelor electrice de încălzire
conectate în apropierea materialelor combustibile

EVITAȚI utilizarea instalațiilor electrice artizanale



INSTALAȚI detectoare de fum în locuință



RECOMANDĂRI DE ACȚIONARE ÎN CAZ DE INCIDENT ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE

ATENȚIE! Mirosul de izolație încălzită, apariția fumului sau a unor scântei din
aparatele electrice, inclusiv deconectarea aparatului de protecție este un
semnal grav al suprasolicității rețelei electrice. În această situație trebuie să:

- **DECONECTAȚI** de la priză toate aparatele electrice și să evaluați situația;
- **IDENTIFICAȚI** și **ELIMINAȚI** cauza problemei prin renunțarea la utilizarea
aparatelor electrice defecte sau cu suspiciune de defecte;
- **ÎNCERCAȚI** reconectarea locuinței de la aparatul de protecție, cu
condiția respectării unui consum minim de energie;
- În cazul unei tentative nereușite **APELAȚI** pentru ajutor la electrician.

STIMAȚI CETĂȚENI, NU UITAȚI !

**PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA!
ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI**

